

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - ABRIL 2017**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	302	297	0,79
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	300	298	1,38
Cor Aparente (mg/L PT Co) <sup>3</sup>	259	257	6,05
Flúor (mg/L) <sup>2</sup>	270	270	0,75
Coliformes Totais	4	4	0
Escherichia Coli	4	4	0

<sup>1</sup> Unidade de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por Litro

<sup>3</sup> Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

**INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ABRIL 2017**

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	42	42	0	1,54	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	42	38	4	0,48	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) <sup>3</sup>	42	40	2	7,36	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) <sup>2</sup>	42	20	22	0,62	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	42	42	0	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	42	42	0	Ausência	Ausência

\* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

<sup>1</sup> Unidade de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por Litro

<sup>3</sup> Miligramas por Litro de Partes de Cobalto