

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DO TRATAMENTO - DEZEMBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Valor Médio
Turbidez (uT) ¹	311	175	1,84
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	363	360	174
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	311	257	0,79
Flúor (mg/L) ²	364	267	0,92
Coliformes Totais	9	9	0
Escherichia Coli	9	9	0
pH	313	257	6,8

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - DEZEMBRO

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Média	Valor Médio*
Turbidez (uT) ¹	48	46	2,17	Máximo: 5uT
Cloro Residual Livre (mg/L) ²	48	28	1,22	Mínimo: 0,2 mg/L Máximo: 2,0 mg/L
Cor Aparente (mg/L PT Co) ³	48	42	<5	Máximo: 15 mg Pt Co
Flúor (mg/L) ²	48	46	0,83	Mínimo: 0,7 mg/L Máximo: 1,0 mg/L
Coliformes Totais	48	47	Ausência	Ausência
Escherichia Coli	48	48	Ausência	Ausência
pH	48	33	6,7	Mínimo: 6,0 Máximo: 9,0

* Padrões estabelecidos na Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde

¹ Unidade de turbidez

² Miligramas por Litro

³ Miligramas por Litro de Partes de Cobalto