



## INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA NA DISTRIBUIÇÃO - NOVEMBRO 2025

Tipo de Análise	Análises Realizadas	Análises Dentro do Padrão	Análises Fora do Padrão	Média	Valor Permitido*
Turbidez (uT) <sup>1</sup>	30	30	0	1,29	Máximo: 5,0 uT
Cloro Residual Livre (mg/L) <sup>2</sup>	30	30	0	0,95	Mínimo: 0,2mg/L Máximo: 5,0mg/L
Cor Aparente (mgPt-Co/L) <sup>3</sup>	30	30	0	5,33	Máximo: 15 (mgPt-Co/L)
Coliformes Totais (NMP/100mL) <sup>4</sup>	30	30	0	Ausente	Ausência
Escherichia coli (NMP/100mL) <sup>4</sup>	30	30	0	Ausente	Ausência

\* Padrões estabelecidos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 05/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021

<sup>1</sup> Unidades de turbidez

<sup>2</sup> Miligramas por litro

<sup>3</sup> Unidade Hazen (mgPt-Co/L)

<sup>4</sup> Número mais provável por cem mililitros

---

**Arthur May**  
**CRQ 13304036**  
**Responsável técnico**

## Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 4580E701-90E9-4672-83A3-B7AA994321FF

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: IQA Bombinhas - Novembro

Nº Contrato Sistemico (SAP): .

Nº Contrato Jurídico: .

Unidade de Negócio AEGEA:

BO00 - R2/SUL

Nome do Fornecedor:

Tipo de documento: Outros documentos

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Marisa Raquel Rodrigues

Assinatura guiada: Ativado

Rod. Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, Km

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

56,5, sala 602, Tombadouro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Indaiatuba, São Paulo 13340-600

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

Endereço IP: 177.124.0.54

## Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marisa Raquel Rodrigues

Local: DocuSign

03/12/2025 19:04:11

marisa.rodrigues@aguasdecamboriu.com.br

### Eventos do signatário

### Assinatura

### Registro de hora e data

Arthur May

arthur.may@aegea.com.br

Coordenador

Águas de Camboriú

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Opcional)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Usando endereço IP: 187.4.205.26

Enviado: 03/12/2025 19:05:04

Visualizado: 04/12/2025 11:27:45

Assinado: 04/12/2025 11:27:52

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega certificados

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de cópia

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos com testemunhas

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos do tabelião

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de resumo do envelope

### Status

### Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

03/12/2025 19:05:04

Entrega certificada

Segurança verificada

04/12/2025 11:27:45

Assinatura concluída

Segurança verificada

04/12/2025 11:27:52

Concluído

Segurança verificada

04/12/2025 11:27:52

### Eventos de pagamento

### Status

### Carimbo de data/hora